

ESCAPE GAME



Une alarme feu retenti, vous percevez une odeur de brulé ou de fumée , on vous alerte sur un départ de feu , il est temps d'agir , mais le pouvez-vous ? L'extincteur est-il accessible, savez-vous où il se situe, est-il compatible avec le feu naissant ?

Répondez à ces questions afin de débloquent l'extincteur et ainsi pouvoir intervenir et éviter le pire.

Répondez étape par étape aux questions des différents thèmes (*au nombre de 5*) afin de pouvoir retirer les cadenas vous empêchant d'utiliser un moyen de secours.



Thème 1 : le triangle du feu, les classes de feu

Instructions : Répondez aux questions ci-dessous. Chaque bonne réponse vous donnera un chiffre du code à trois chiffres permettant de débloquent le premier cadenas.

Exercice 1-Assemblez le triangle du feu et disposez sur les catégories les éléments qui correspondent

Servez-vous des illustrations pour disposer les éléments dans les catégories comburant, combustible et énergie d'activation

Exercice 2-Classez les classes de feu et les combustibles qui leurs correspondent

Reprenez les éléments disposés dans la partie combustible et mettez à côté de ceux-ci les classes de feu qui correspondent

Une fois cette étape terminée, prendre la fiche
« réponse thème n°1 »

Exercice 2 : Vous avez repéré différents extincteurs dans votre établissement, en vous appuyant sur les extincteurs proposés, placez-les et reportez les classes de feu qui peuvent être éteint avec.

Disposez les extincteurs et mettez dessous les classes de feux

Exercice 3 : Ensuite identifiez les classes de feu éteinte par les autres moyens restant (*vous pouvez vous aider du visuel sur les classes de feu et les extincteurs*)

Une fois cette étape terminée, prendre la fiche
« réponse thème n°2 »

Thème 3 : consolidons ces acquis

Voici 10 questions, il vous faudra y répondre afin de trouver le code du deuxième cadenas

Question 1 : Quels sont les trois éléments du triangle du feu ?

1. Chaleur, combustible, comburant
2. Chaleur, étincelle, air
3. Carbone, oxygène, hydrogène
4. Combustible, Comburant, Energie d'activation

Question 2 : Quelle est la classe de feu correspondant à un feu de bois ou de papier ?

1. Classe A
2. Classe B
3. Classe C
4. Classe D
5. Classe F

Question 3 : Quel agent extincteur est le plus efficace pour un feu d'origine électrique ?

1. L'EAU avec additif
2. La Poudre ABC
3. Le CO₂
4. La Mousse

Question 4 : Un feu de gaz appartient à quelle classe de feu ?

1. Classe A
2. Classe C
3. Classe D
4. Classe B
5. Classe F

Question 9 : Quel type d'extincteur est principalement utilisé pour les feux de classe F (huiles et graisses de cuisson) ?

1. Extincteur à CO2
2. Extincteur à eau pulvérisée avec additif
3. Extincteur à mousse ou à eau pulvérisée avec agent spécial
4. Extincteur à poudre

Question 10 : Que se passe-t-il si on utilise de l'eau sur un feu de friteuse ?

1. Le feu s'éteint immédiatement
2. L'eau aggrave l'incendie en projetant de l'huile enflammée
3. Il ne se passe rien

Une fois cette étape terminée, prendre la fiche
« réponse thème n°3 »

Thème 5 : Analyse de rapports d'intervention sur un feu

Lisez les 6 rapports suivants, certains comportent des erreurs

Identifiez les et reportez-les sur les fiches

Rapport 1 : Départ de feu dans une cuisine

Lieu : Restaurant « Le Gourmet », cuisine principale

Date et heure : 15 mars 2025, 12h30

Situation : Un départ de feu a été constaté sur une friteuse professionnelle. De l'huile surchauffée a pris feu, provoquant des flammes importantes.

Actions effectuées :

- Un employé a immédiatement tenté d'éteindre l'incendie en utilisant un extincteur à eau pulvérisée de classe AB.
- Le contact avec l'huile a entraîné une réaction violente, propageant encore plus les flammes.
- L'alarme incendie a été déclenchée et l'évacuation des clients et du personnel a été effectuée.
- Un second employé a utilisé une couverture anti-feu pour limiter l'oxygène.

Appel des secours : Les pompiers ont été contactés via le 18 à 12h32.

Bilan : Feu maîtrisé après intervention des pompiers, aucun blessé, dommages matériels sur l'équipement de cuisine.

Erreur identifiée :

Rapport 2 : Départ de feu dans un entrepôt

Lieu : Entrepôt logistique « Transco », zone de stockage B

Date et heure : 5 mars 2025, 22h45

Situation : Un feu s'est déclaré au niveau de palettes de bidon de white spirit près d'une machine en surchauffe. Des flammes visibles ont rapidement commencé à se propager aux emballages voisins.

Actions effectuées :

- Un employé a utilisé un extincteur à poudre ABC, adapté aux feux de matériaux solides.
- L'attaque a été effectuée à environ 3 mètres des flammes pour éviter tout risque de propagation supplémentaire.
- L'alarme incendie a été déclenchée et le personnel présent a été évacué.
- Les issues de secours ont été vérifiées et dégagées.

Appel des secours : Pompiers contactés à 22h48.

Bilan : Feu éteint avant l'arrivée des secours, intervention confirmée comme efficace, aucun blessé.

Observation : Bonne application des procédures incendie, formation efficace du personnel.

Erreur identifiée :

Rapport 4 : Départ de feu dans un bureau

Lieu : Immeuble de bureaux « Delta Tower », 3e étage

Date et heure : 8 mars 2025, 14h20

Situation : Un chargeur de téléphone a surchauffé, entraînant un début d'incendie sur un bureau en bois. La fumée s'est propagée dans le couloir.

Actions effectuées :

- Un employé a saisi un extincteur à CO² pour tenter d'éteindre les flammes.
- Le feu a été éteint, mais a redémarré après quelques secondes
- L'alarme incendie a été déclenchée et le personnel a été évacué.
- Un second employé a utilisé un extincteur à eau pulvérisée AB permettant d'éteindre efficacement l'incendie.

Appel des secours : Pompiers contactés à 14h23, vérification des lieux à leur arrivée.

Bilan : Feu maîtrisé, dégâts matériels sur le mobilier et l'installation électrique.

Erreur identifiée :

Rapport 6 - Départ de feu au local technique

Lieu : Local technique – sous-sol bâtiment B

Date et Heure : 25 mars 2025, 18h10

Agent ayant découvert le feu : M. Kader, agent de maintenance

Déroulé des faits :

- À 18h10, lors d'une ronde de fin de journée, M. Kader détecte une odeur de brûlé et constate des étincelles et un début de feu sur un boîtier électrique.
- Il coupe immédiatement l'alimentation électrique via le disjoncteur principal du local.
- Il prévient le PC sécurité par radio, tout en déclenchant l'alarme incendie via le DM le plus proche.
- À 18h13, l'équipe d'intervention arrive équipée d'un extincteur CO₂ adapté aux risques électriques.
- Le feu est rapidement maîtrisé sans propagation aux câbles adjacents.
- Une vérification thermique est réalisée avec une caméra infrarouge portable pour s'assurer de l'absence de points chauds.
- Le local est mis hors service temporairement pour inspection complète.
- **Appel des secours** : Pompiers contactés à 18h13.
- **Bilan** : Aucun blessé.
- Dégâts matériels mineurs sur le boîtier électrique.
- Rapport transmis à l'électricien prestataire pour analyse de la défaillance.

Erreur identifiée :

Une fois cette étape terminée, prendre la fiche
« réponse thème n°5 »